

Pułtusk, dnia 01.07.2016r.

HKN. 600-65/2016

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)
- § 16 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach Nr 121/05/2016/F/1 i Nr 121/05/2016/F/2 z poboru próbek wody nr 7685/05/16 i 7686/05/2016, dokonanych w dniu 19.05.2016r., z :

- hydrofornia- woda uzdatniona
- sieć- Urząd Gminy w Pokrzywnicy

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek nr sprawozdań Nr 121/05/2016/F/1 oraz Nr 121/05/2016/F/2 z dnia 30.05.2016r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 9 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusk
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Łępicach
zarządzanego przez
Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie**

Uzasadnienie


Na podstawie sprawozdań z dnia 30.05.2016r. Nr 121/05/2016/F/1 i Nr 121/05/2016/F/2 z przeprowadzonych badań wody z wodociągu publicznego w Łępicach, stwierdzono, że nie spełnia ona wymagań określonych w załączniku nr 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W wodzie stwierdzono przekroczenia następujących parametrów: związków manganu oraz poziomu mętności i po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów stwierdzono jak powyżej.

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa
ul. Nowa 40
06-500 Mława

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Pokrzywnica
2. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pułtusk
z up. 
Starszy asystent
Henryk Staskiewicz